ACTIBOX
Direct de juiste actie.

VOORBEELDRAPPORT · FICTIEVE GEGEVENS

EVALUATIERAPPORT EVACUATIEOEFENING

Voorbeeldbedrijf NV, vestiging Mechelen

Dit is een voorbeeld van het rapport dat je na een begeleide evacuatieoefening ontvangt. Bedrijf, namen en cijfers zijn fictief.

Datum en uur	Dinsdag 13 oktober 2026, 10:15
Type oefening	Onaangekondigd voor medewerkers, aangekondigd aan directie en onthaal
Scenario	Rookontwikkeling in het archief op verdieping 1; trap-oost geblokkeerd
Gebouw	Kantoor en magazijn, gelijkvloers + 2 verdiepingen, 4 nooduitgangen
Aanwezigen	84 medewerkers en 6 bezoekers
Begeleiding	2 waarnemers ActiBox / Project 12 BV, 1 preventieadviseur van de klant

1. Samenvatting

Het gebouw was volledig ontruimd na 6 minuten 42 seconden. Het alarm werd overal gehoord en de evacuatieleiders namen hun rol op. Drie knelpunten vragen opvolging: de geblokkeerde trap-oost werd laat opgemerkt, de telling op de verzamelplaats duurde te lang en twee bezoekers werden niet begeleid.

6:42	90 / 90	4:10	3
Totale evacuatietijd	Personen geteld	Tijd tot volledige telling	Knelpunten met prioriteit

Streefwaarde voor dit gebouw, afgesproken bij de intake: volledige ontruiming binnen 5 minuten.

2. Tijden per zone

Zone	Aanwezigen	Eerste persoon buiten	Zone leeg	Opmerking
Gelijkvloers, onthaal en refter	22	0:48	2:35	Vlot, deuren correct gesloten
Magazijn	18	0:55	3:10	Heftruck eerst veilig geparkeerd
Verdieping 1, kantoren	31	1:40	6:42	Omweg door geblokkeerde trap-oost
Verdieping 2, vergaderzalen	19	1:25	5:05	2 bezoekers zonder begeleiding

3. Waarnemingen

Wat goed ging

✓ Het alarm was in alle zones hoorbaar, ook in het magazijn.
✓ Niemand gebruikte de lift.
✓ Evacuatieleiders droegen hun hesje en controleerden de toiletten en vergaderzalen.
✓ De eerste interventieploeg meldde zich binnen 2 minuten bij het onthaal.

Knelpunten

! Geblokkeerde trap-oost: medewerkers van verdieping 1 liepen eerst naar de geblokkeerde trap en keerden pas na 1,5 minuut om. De alternatieve route is niet aangeduid op het verdiepingsplan.
! Telling verzamelplaats: er was geen actuele aanwezigheidslijst. De telling gebeurde op basis van namen en duurde 4 minuten 10 seconden.
! Bezoekers: 2 bezoekers op verdieping 2 verlieten het gebouw zonder begeleiding en wisten niet waar de verzamelplaats was.
! Nooduitgang magazijn: vóór nooduitgang 3 stonden twee paletten, waardoor de deur maar half open kon.

4. Verbeteracties

Actie	Prioriteit	Wie	Tegen
Alternatieve vluchtroutes aanduiden op elk verdiepingsplan en bij de trappen	Hoog	Preventieadviseur	13 november 2026
Vrije doorgang voor nooduitgang 3 markeren en dagelijks controleren	Hoog	Verantwoordelijke magazijn	Onmiddellijk
Digitale aanwezigheidslijst (medewerkers en bezoekers) beschikbaar maken voor de verzamelplaats	Middel	Onthaal en HR	13 december 2026
Afspraak: elke bezoeker heeft een vaste begeleider, die ook bij evacuatie verantwoordelijk is	Middel	Directie	13 november 2026
Korte opfrissing voor evacuatieleiders over het vervangen van een geblokkeerde route	Laag	ActiBox / Project 12 BV	Bij volgende oefening

5. Conclusie en volgende oefening

De basis zit goed: iedereen was buiten en geteld, en de rollen waren bekend. Met de drie acties met hoge en middelhoge prioriteit kan de evacuatietijd onder de streefwaarde van 5 minuten zakken.

We raden aan om binnen 6 maanden een tweede, onaangekondigde oefening te houden met een ander scenario, bijvoorbeeld een gewonde collega op de vluchtroute.

Handtekeningen

_____ _____

Waarnemer ActiBox / Project 12 BV — E. Janssens (fictief)

Preventieadviseur Voorbeeldbedrijf NV — L. Peeters (fictief)